



151300110071



(2015)国认监验字(09)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0301-2323380
(任务编号)

产品名称: 电能计量箱

型 号: TG-PX

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0301-2323380
(任务编号)
样品名称: 电能计量箱
型号: TG-PX
样品数量: 3 台
样品生产序号: 1004042016、
1005042016、1006042016
收样日期: 2016-05-31
完成日期: 2016-06-07
样品来源: 送样
抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB7251.3-2006 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 - 配电板的特殊要求》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: TG-PX
额定工作电压 (U_e): 400V/230V
额定绝缘电压 (U_i): 690V
主母线额定电流 (I_n): 250A~16A
主母线额定短时耐受电流 (I_{cw}): 10kA
防护等级: IP44—操作面 IP20C
频率: 50Hz

主检: 张业真 签名:  日期: 2016-06-07

审核: 陈秀英 签名:  日期: 2016-06-07

签发: 郑立新 签名:  日期: 2016-06-07



备注

无。