



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2464116

(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型号: RT16(Z)

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 刀型触头熔断器 型号: RT16(Z)-3 商 标: / 样品数量: 50 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-02-08 完成日期: 2017-03-02</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT16(Z)-3
 熔断体:
 Un:AC500/690V,DC440V,AC400V
 In:315A,400A,500A,630A(AC500/690V,DC440V); 800A(AC400V)
 额定分断能力:120kA/500V,50kA/690V,100kA/DC440V,100kA/AC400V
 分断范围和使用类别:gG
 熔断器支持件:
 Un:AC500/690V,DC440V
 In:800A
 峰值耐受电流:120kA/500V,50kA/690V,100kA/DC440V,100kA/AC400V
 1P

主检: 衣清	日期: 2017.3.3
审核: 庄晓丽	日期: 2017.3.3
签发: 魏秋媛	日期: 2017.3.3



备注:
 见附页