

# 国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0305-854029

产品名称: 按钮

型 号: TGLA38

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司



# 安全与电磁兼容型式试验报告

<p>样品名称: 按钮</p> <p>型号规格: TGLA38</p> <p>商 标: TENGEN</p> <p>样品数量: 22 台</p> <p>样品来源: 送检</p> <p>样品状况: 完好</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2010-01-25</p> <p>完成日期: 2010-02-01</p>	<p>申请人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p> <p>制造商: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p> <p>生产厂: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p>
---	--

试验依据标准: GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:





TGLA38

AC-15: Ue: AC380V, Ie: 2.5A;

DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.5A;

Ith: 10A; 安装孔径: Φ22mm;

指示灯电压: AC380V, AC/DC220V, 110V, 36V, 24V, 12V, 6.3V

<p>主检: 陈 源 签名:  日期: 2010-02-26</p>	 <p>(检测机构名称 盖章)</p> <p>2010年02月26日</p>
<p>审核: 徐秀红 签名:  日期: 2010-02-26</p>	
<p>签发: 胡德霖 签名:  日期: 2010-02-26</p>	

备注	<p>#01 ~ #05: 带灯按钮 TGLA38-11D/3 绿色</p> <p>#06: 平钮 TGLA38-11D/1 白色</p> <p>#07: 平钮 TGLA38-11D/5 黄色</p> <p>#08: 高钮 TGLA38-11GN/4 红色</p> <p>#09: 蘑菇头自锁 TGLA38-11MZS/3 绿色</p> <p>#10: 旋钮 TGLA38-11X/32L</p> <p>#11: 钥匙钮 TGLA38-11Y/33</p> <p>#12: 蘑菇头钮 TGLA38-11M/4 红色</p>	<p>#13: 双键带灯钮 TGLA38-11STD/3 绿色</p> <p>#14: 平钮 TGLA38-11BN/2 黑色</p> <p>#15: 平钮 TGLA38-11D/6 蓝色</p> <p>#16: 平钮 TGLA38-11D/4 红色</p> <p>#17: 蘑菇头钥匙钮 TGLA38-11MY</p> <p>#18: 平钮 TGLA38-11GN/4 红色</p>
----	---	--