



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307785739

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

生产企业名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

TGM2L-100/3N; U_i :690V; U_e :AC380V; I_n :40A, 60A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型:热磁式; I_{cs} :23kA; I_{cu} :35kA; $I_{\Delta n}$:75mA/150mA/300mA/500mA分级调节/AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; $I_{\Delta m}$:8.75kA; 使用类别:A; 极数:3P+N(带3个保护极, N极常通)

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年01月10日 有效期至: 2020年05月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年06月30日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1592991