



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307878677

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

生产企业名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

TGM2L-125/2P; Ue:AC230V; In:63A, 80A, 100A, 125A; Ui:800V; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式;
Ics:15kA; Icu:30kA; IΔn:50mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 500mA, 700mA, 900mA (分级可调)/ AC型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; IΔm:7.5kA; 自动重合闸时间: 20s~60s (In>63A时具有); 使用类别: A; 极数: 2P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年01月10日 有效期至: 2019年11月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年06月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1592992