



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307867209

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

生产企业名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

TGM2L-250/3N;Ui:690V;Ue:AC380V;In:100A, 160A, 225A, 250A;过电流脱扣器类型:热磁式;Ics:35kA;Icu:50kA;IΔn:75mA/150mA/300mA/500mA分级调节/AC型;剩余电流脱扣器类型:电子式;IΔm:12.5kA;使用类别:A类;极数:3P+N(带3个保护极,N极常通)

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2017年01月10日 有效期至: 2020年01月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2016年05月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1592994