



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2943458
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: COB-61,COB-62,COB-63,COB-64,COB-65,
COB-61A,COB-62A,COB-63A,COB-64A

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





<p>样品名称: 按钮 型 号: COB-61, COB-62, COB-63, COB-64, COB-65, COB-61A, COB-62A, COB-63A, COB-64A 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-08-31 完成日期: 2018-09-07</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

COB-61, COB-62, COB-63, COB-64, COB-65,
 COB-61A, COB-62A, COB-63A, COB-64A
 Ui:380V; Uimp:2.5kV; Ith:10A;
 AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.5A;
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;
 IP65.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-21

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-21

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-21



备注:

1. 变更情况: 见附件
2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B3942-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2010010305395812;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。