



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书模式

申请编号: A2019CCC0302-3109834

产品名称: 隔离开关

型 号: HH15(□)-1600/3□、

HH15(□)-1250/3□、

HH15(□)-1000/3□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 隔离开关</p> <p>型号: HH15(□)-1600/3□、 HH15(□)-1250/3□、 HH15(□)-1000/3□</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019.02.18</p> <p>完成日期: 2019.03.06</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司</p> <p>制造商(生产者)地址: 乐清经济开发区纬十路 246 号</p> <p>生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬 十路 246 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15(□)-1600/3□、HH15(□)-1250/3□、HH15(□)-1000/3□; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 1600A; Ue: AC380V; Ie: 1000A、1250A、1600A; 使用类别: AC-21B; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 70kA; 极数: 3P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A; DC-13: Ue/Ie: 220V/6A</p>	
<p>签发人: 吴华</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2019.03.06</p>	
<p>该申请为变更申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 标准换版: 变更前: GB/T 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; 型号变更: 变更前: HH15-1600、HH15-1250、HH15-1000; 变更后: HH15(□)-1600/3□、HH15(□)-1250/3□、HH15(□)-1000/3□; 增加配用辅助触头: 变更前: /; 变更后: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A; DC-13: Ue/Ie: 220V/6A; 母证书编号为: 2012010302581790; 原 ODM 证书编号: 2015010302751793; 母报告编号为: C-018-DC121177 (浙江立德产品技术有限公司) C-14201-DC185420 (中检质技检验检测科学研究院有限公司) 原 ODM 报告编号: C-14201-DC150042 (杭州中检电气研究院有限公司) <p>本报告根据原证书报告“C-14201-DC185420”重新进行描述。</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC190619
首页	√	1	C-14201-DC190619
报告组成	√	1	C-14201-DC190619
安全型式试验报告	√	9	C-14201-DC190619
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

