



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2018CCC0304-3087727
(任务编号)

产品名称: 空气式延时头

型号: FY5e-T3、T30、T180、
FY5e-D3、D-30、D-180

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 空气式延时头</p> <p>型号: FY5e-T3、T30、T180、FY5e-D3、D-30、D-180</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 3</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2019-01-04</p> <p>完成日期: 2019-01-05</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 原获证(2013010304657104)产品依据 GB/T 14048.5-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2013010304657104)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>FY5e-T3、T30、T180; FY5e-D3、D-30、D-180; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue: AC380V; Ie: 0.95A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.15A; IP20; Uimp: 2.5kV</p>	
<p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2019-01-06</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2019年01月07日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2019-01-06</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-01-07</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图</p> <p>变更信息详见附件表 1</p>	

变 更 附 页

附件表 1

变更信息	变更前	变更后
[12] 标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
[18] 额定冲击耐受电压 Uimp	/	Uimp: 2.5kV
原 3C 证书编号	2013010304657104 (母证书)、2018010304060514 (ODM)	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C13539 C-06801-1C160591 C-06801-1C180923 (母报告)
	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C180188 (ODM 报告)
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C190008
首页	√	1	C-06801-1C190008
报告组成	√	1	C-06801-1C190008
安全型式试验报告	√	10	C-06801-1C190008-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C190008

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验