



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6851

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-835302  
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW15-630, DW15C-630

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心  
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)




样品名称: 万能式断路器 型号: DW15-630, DW15C-630 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-25 完成日期: 2021-12-10	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DW15-630, DW15C-630; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V; In: 100A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics=Icu: 30kA (In > 200A), 20kA (In ≤ 200A); 选择性类别: A 类; 极数: 3P; 适用于隔离用

主检: 卢海锋 签名:  日期: 2021-12-10

审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-12-13

签发: 许启进 签名:  日期: 2021-12-13



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注

变更信息	见下页“变更信息附件”	
原证书编号	CQC2002010307003504	
已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所	00901-A2016CCC0307-2275122

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效