

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001954

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：详见附件
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-22
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001954

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2F-265、265N、2654、2654N、CJX2F-330、330N、3304、3304N、CJX2F-400、400N、4004、4004N、CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C; Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 350A(CJX2F-265、265N、2654、2654N); 400A(CJX2F-400C); 500A(CJX2F-500C); 500A(CJX2F-330、330N、3304、3304N); 600A(CJX2F-400、400N、4004、4004N); 670A(CJX2F-670C); 使用类别: AC-3(仅 CJX2F-265、330、400、CJX2F-2654、3304、4004)、AC-4、AC-1(CJX2F-265、2654、CJX2F-330、3304、CJX2F-400、4004、CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C); Iq: 50kA(380V); CJX2F-265、265N、2654、2654N: AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V; Ie: 265A/170A/112A; CJX2F-265N、2654N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 105A/98A; CJX2F-400C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 400A; CJX2F-330、330N、3304、3304N: AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V; Ie: 330A/235A/155A; CJX2F-330N、3304N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 117A/107A; CJX2F-330、3304: AC-1, Ue: AC1140V; Ie: 500A; CJX2F-500C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 500A; CJX2F-400、400N、4004、4004N: AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V; Ie: 400A/303A/200A; CJX2F-400N、4004N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 138A/135A; CJX2F-400、4004: AC-1, Ue: AC1140V; Ie: 600A; CJX2F-670C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 670A; Us: AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz、DC110V、DC220V; 3P、4P

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001954

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2F-265, 265N, 2654, 2654N, CJX2F-330, 330N, 3304, 3304N, CJX2F-400, 400N, 4004, 4004N, CJX2F-400C, CJX2F-500C, CJX2F-670C;
Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 350A(CJX2F-265, 265N, 2654, 2654N); 400A(CJX2F-400C);
500A(CJX2F-500C); 500A(CJX2F-330, 330N, 3304, 3304N); 600A(CJX2F-400, 400N, 4004, 4004N); 670A(CJX2F-670C); 使用类别: AC-3(仅 CJX2F-265, 330, 400, CJX2F-2654, 3304, 4004), AC-4,
AC-1(CJX2F-265, 2654, CJX2F-330, 3304, CJX2F-400, 4004, CJX2F-400C, CJX2F-500C, CJX2F-670C); Iq: 50kA(380V); CJX2F-265, 265N, 2654, 2654N: AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V;
Ie: 265A/170A/112A; CJX2F-265N, 2654N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 105A/98A; CJX2F-400C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 400A; CJX2F-330, 330N, 3304, 3304N: AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V;
Ie: 330A/235A/155A; CJX2F-330N, 3304N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 117A/107A; CJX2F-330, 3304: AC-1, Ue: AC1140V; Ie: 500A;
CJX2F-500C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 500A; CJX2F-400, 400N, 4004, 4004N: AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V; Ie: 400A/303A/200A;
CJX2F-400N, 4004N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 138A/135A; CJX2F-400, 4004: AC-1, Ue: AC1140V; Ie: 600A; CJX2F-670C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 670A; Us: AC(110/115)V(50/60)Hz, AC(220/230)V(50/60)Hz, AC(380/400)V(50/60)Hz, DC110V, DC220V; 3P, 4P

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。