

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004639




浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-14  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004639

产品系列、型号、规格:

THM1-63L, THM1-63M Ui:800V; Ue:AC400V; Uimp : 8kV ; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; Ics:19kA(L型); 38kA(M型); Icu: 25kA(L型); 50kA(M型); 脱扣级别:10; 选择性类别:A类; 极数: 3P(L, M) 3个保护极, 适用于隔离, 3P+N(M) 3个保护极, N极常通, 不适用于隔离, 4P(M) 3个保护极, N极可开闭, 适用于隔离; 配用的辅助触头: Ith:3A; AC-15: Ue:AC380V, Ie:0.4A; DC-13: Ue:DC220V, Ie:0.15A.

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020年03月14日  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004639

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

TH M 1 - 63 □ □ / □ □ □ □

- ①TH: 企业代号
- ②M: 塑料外壳式断路器
- ③1: 设计序号
- ④63: 壳架等级额定电流
- ⑤□: 分断能力级别代号 (L 为标准型, M 为较高型)
- ⑥□: 操作方式代号 (不标代号为手柄操作, Z 为转动手柄操作, P 为电动操作)
- ⑦□: 极数代号 (3 为三极, 4 为四极)
- ⑧□: 脱扣器型式及附件代号(见附表)
- ⑨□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)
- ⑩□: N 极结构代号 (无代号-3 极产品; A-为 3P+N 产品, 表示 N 极常通; B-为 4P 产品, 表示 N 极可开闭)

附表

| 附件名称   | 附件代号 |      |       |      |       |           |            |         |           |           |          |           |           |          |             |          |
|--------|------|------|-------|------|-------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| 脱扣器方式  | 无    | 扣零触头 | 分励脱扣器 | 辅助触头 | 欠压脱扣器 | 分励脱扣器辅助触头 | 分励脱扣器欠压脱扣器 | 一二组辅助触头 | 辅助触头欠压脱扣器 | 分励脱扣器报警触头 | 辅助触头报警触头 | 欠压脱扣器报警触头 | 分励脱扣器报警触头 | 辅助触头报警触头 | 一二组辅助触头报警触头 | 辅助触头报警触头 |
| 瞬时脱扣器  | 200  | 208  | 210   | 220  | 230   | 240       | 250        | 260     | 270       | 218       | 228      | 238       | 248       | 268      | 278         |          |
| 热磁式脱扣器 | 300  | 308  | 310   | 320  | 330   | 340       | 350        | 360     | 370       | 318       | 328      | 338       | 348       | 368      | 378         |          |

联系人: 李莉  
 电话: 0577-57166162  
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
 指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-14  
 自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
 生产者签章: