



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-904336

产品名称: 隔离开关

型号: TGHD□-□/□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公正准确 科学诚信

优质高效 创新发展



微信公众号




钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zzjccc.com

样品名称: 隔离开关 型 号: TGH□-□/□□ 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.04.01 完成日期: 2022.04.13	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGH□-□/□□; Ue: AC415V/690V/800V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 1000A; Ie: 800A、1000A; Icw: 12kA/1s; Icm(峰值): 24kA; 使用类别: AC-20A/AC-21B(13N/13NBX); 极数: 3P	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.04.13	
备注:	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2201432
首页	√	1	V-14201-DC2201432
报告组成	√	1	V-14201-DC2201432
安全型式试验报告	√	37	V-14201-DC2201432
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-904336 样品名称: 隔离开关 型号规格: TGHD□-□/□□ 样品数量: 9 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.04.01 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHD□-□/□□; Ue: AC415V/690V/800V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 1000A; Ie: 800A、1000A; Icw: 12kA/1s; Icm(峰值): 24kA; 使用类别: AC-20A/AC-21B(13N/13NBX); 极数: 3P	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.04.13	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 04 月 13 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.04.13	
签发: 徐亮 签名:  日期: 2022.04.13	
备注	试品编号: #1~#5: TGHD11N-800/38 800A #6~#8: TGHD13NBX-800/31 800A #9: TGHD13N-1000/31 1000A