



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2022CQC107502-1028152
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: TGEVC1-400, TGEVC1-500, TGEVC1-600

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





<p>样品名称: 直流接触器</p> <p>型号: TGEVC1-400, TGEVC1-500, TGEVC1-600</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-01-03</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 苏州安来强电子科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 苏州市相城区北桥街道冯店路 398 号 2 号厂房</p>
--	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGEVC1-400, TGEVC1-500, TGEVC1-600
 Ui:1500V;Uimp:8kV;Ith:600A;
 Ue/Ie:DC450V/400A/500A/600A,DC750V/900V/1000V/1500V/100A;
 使用类别:DC-1:
 Us: DC12V ~ 36V;
 极数:1P;
 配用的辅助触头(1NO):
 Ui:250V;Uimp:1.5kV;Ith:3A;
 AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A;
 DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-02-17

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2023-02-17

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-02-17



备注:

见附页