

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002167

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002167

产品系列、型号、规格:

TGM2LC-630L, TGM2LC-630M ; Ue:AC400V;Ui:1000V;Uimp:8kV;过电流脱扣器类型:电子式;In:630A(400A ~ 630A)可调;Icu:65kA(L型), 85kA(M型);Ics:50kA(L型), 65kA(M型);Icw:10kA/1s;漏电脱扣器的类型:电子式;I_n:30/50/75/100/150/200/300/400/500/600/700/800/1000mA可调/AC型;I_m:25%I_{cu};使用类别:B类;极数:3P+N(带3个保护极,N极常通,不适用于隔离);自动重合闸时间:20s ~ 60s。(30mA产品不适用于自动重合闸)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。