

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307000036

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：TGWD-6300；详细参数见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路2777号浙江天正智能电器有限公司内2#厂房3F东侧

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：wengqingling@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-02-06  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000036

产品系列、型号、规格(附件):

型号: TGWD-6300  
额定绝缘电压(Ui):1000V;  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
额定工作电压(Ue): AC400V,AC690V;  
额定电流(In): 4000A,4900,5000A,5900A,6300A;  
过电流脱扣器类型:电子式;  
额定运行短路分断能力(Ics):100kA(AC400V),65kA(AC690V);  
额定极限短路分断能力(Icu):120kA(AC400V),75kA(AC690V);  
额定短时耐受电流(Icw):100kA/1s(AC400V),65kA/1s(AC690V);  
选择性类别B;  
适用于隔离;  
极数:3P,4P;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V,AC380/400V 50Hz;  
配用的辅助报警触头 F5(已获 CQC 证书,编号为 CQC2010010304420228):  
6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4  
NO4NC、5NO5NC; Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-  
13:Ue/Ie:DC110V/0.55A、DC220V/0.27A

型号解释:

TG W D - 6300  
① ② ③ ④  
① TG: 企业特征代号  
② W: 万能式断路器  
③ D: 设计代号  
④ 6300: 壳架等级电流(A)

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: wenqingling@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-02-06  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。