

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980305000170

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-30  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者盖章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980305000170

产品系列、型号、规格:

TGQ1NPL-1600, TGQKPL-1600, TGQGPL-1600; Uimp:12kV(主体),4kV(控制器); Ui:1000V(主电路),690V(控制电路); Ith:1600A; Ue:AC400V; Ie:630A,700A,800A,1000A,1250A,1600A; 使用类别:AC-33iA(Ie:630A,700A,800A,1000A,1250A), AC-33B(Ie:1600A); Iq:120kA(Ie:630A,700A,800A,1000A,1250A)、100kA(Ie:1600A); Icm:105kA, Icw:50kA/60ms; 电器级别:PC级; 转换方式:ATSE; 极数:3P, 4P

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-08-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。