

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307001071

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TGB3-63DC、TGB3-63HDC、TGB3-63HZ；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-08-22
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980307001071

产品系列、型号、规格(附件):

TGB3-63DC、TGB3-63HDC、TGB3-63HZ;
 Ui: 1000V; Uimp: 6kV; Ue: DC250V(1P外形)、DC500V(2P外形)、DC750V(3P外形)、DC1000V(4P外形);
 In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式; TGB3-63DC: Icu=Ics: 6kA; TGB3-63HDC、TGB3-63HZ: Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; 选择性类别: A;
 接线方式: 1P外形、2P外形、3P外形、4P外形(见接线图); 适用于隔离用;
 配用的辅助触头 OF3、报警触头 SD3 (CQC23107394274): 1NO1NC; Ui: 690V; Ith: 6A; AC-12: AC240V/6A、AC415V/3A; DC-12: DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A; 分励脱扣器 (MX3)Us: AC110V~415V、DC24V、DC48V、DC220V; 附合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 (MN3)Us: AC220V/230V/240V、AC380/400/415V; 50/60Hz;


接线图:

TGB3-63DC/TGB3-63HDC 接线示意图:



1. + 电压源正极, - 电压源负极
 2. L1 负载正极, L2 负载负极

TGB3-63HZ 接线示意图:



1. + 电压源正极, - 电压源负极
 2. L1 负载正极, L2 负载负极
 3. 本产品同时满足上述接线图所示的正反接线方式。

型号解释:

TG B 63 - 63 □ □
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 企业特征代号;
- ② 小型断路器;
- ③ 设计序号;
- ④ 壳架等级额定电流(A);
- ⑤ 额定短路分断能力: 6kA (无代号), 10kA (代号 H)
- ⑥ 派生代号: DC(有极性), Z(无极性)

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2023-08-22
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。