



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640724

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

TGM3-400C、TGM3-400E、TGM3-400L、TGM3-400M、TGM3-400H、TGM3-400R；
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V; 50/60Hz; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC380/400/415V: C型: Ics: 36kA、Icu: 36kA; E型: Ics: 40kA、Icu: 40kA; L型: Ics: 50kA、Icu: 50kA; M型: Ics: 70kA、Icu: 70kA; H型: Ics: 75kA、Icu: 100kA; R型: Ics: 100kA、Icu: 100kA; 脱扣级别: 20; 选择性类别: A类; 极数: 3P、4P、3P+N; 适用于隔离(3P+N除外) 配用的辅助触头 OF3M40, 报警触头 SD3M40; 1N01NC, 2N02NC; Ui: 690V; Ith: 5A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

