



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687189

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

HH15(QA、QP)-400、HH15(QA、QP)-630; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V; Ith:630A;
Ie: 400A, 630A; Icw=12.6kA/1s; Icm(峰值): 25.2kA; 使用类别:
AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P、3P+N、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC,
Uimp:2.5kV; Ui:660V; Ith:6A; AC-13:380V/6A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687189

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

HH 15 (QA、QP) - □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 另一种型号：隔离开关
- (4) 额定工作电流：400A,630A
- (5) 极数：3—三极，3+N—三极+直通 N 极，4—三极+可通断 N 极
- (6) “1”表示带辅助触头一常开一常闭，“2”表示带辅助触头二常开二常闭；无则用“0”表示。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司