



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699805

认证委托人名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
TGWK-2000, TGWK-2000H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699805

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGWK-2000, TGWK-2000H; Ue: AC380V/400V/415V, 660V/690V; Ui: 1000V;
Uimp: 12kV; In: 200A、250A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、
1600A、1900A、2000A; 选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 普通
型: AC380V/400V/415V: Ics: 80kA, Icu: 80kA, Icw: 55kA/1s; AC660V/690V:
Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; H 型: AC380V/400V/415V: Ics: 90kA,
Icu: 90kA, Icw: 65kA/1s, 75kA/0.5s; AC660V/690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA,
Icw: 55kA/1s, 65kA/0.5s; 极数: 3P、4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 6NO6NC、
9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC;
Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、
DC110V/0.55A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司