



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307705705

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器
TGB2D-80R; 详见参数附件

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 14 日 有效期至：2029 年 10 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307705705

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGB2D-80R;
Uimp:6kV;
Ui:500V; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);
In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A;
瞬时脱扣类型:C 型;
Icn=Ics:6000A;
1P+N(N 极可开闭),2P,3P,3P+N(N 极可开闭),4P;
控制方式:远程全自动控制方式;
控制电平电压:AC220V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司