



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671848

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC3-2511、TGC3-2520、TGC3-2502、TGC3-3211、TGC3-3220、TGC3-3202、
TGC3-3811、TGC3-3820、TGC3-3802、TGC3-2511N、TGC3-2520N、TGC3-2502N、
TGC3-3211N、TGC3-3220N、TGC3-3202N、TGC3-3811N、TGC3-3820N、
TGC3-3802N；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671848

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGC3-2511、TGC3-2520、TGC3-2502、TGC3-3211、TGC3-3220、TGC3-3202、TGC3-3811、TGC3-3820、

TGC3-3802、TGC3-2511N、TGC3-2520N、TGC3-2502N、TGC3-3211N、TGC3-3220N、TGC3-3202N、TGC3-3811N、TGC3-3820N、TGC3-3802N

Ue：见表格；Ie：见表格；Ith：见表格；Ui：690V；Uimp：6kV；

使用类别：AC-1、AC-3、AC-3e、AC-4；

极数：3P；

50/60Hz；

Us：AC24V、AC36V、AC42V、AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC230V、AC240V、AC380V、AC400V、AC415V、AC440V；

配用辅助触头：1NO1NC 或 2NO 或 2NC，Ith：10A；AC-15：Ie/Ue：1.6A/220V、0.95A/380V；DC-13：Ie/Ue：0.15A/220V；

外壳防护等级：IP20；

产品系列号		TGC3-25 TGC3-25N	TGC3-32 TGC3-32N	TGC3-38 TGC3-38N
约定发热电流 Ith (A)		40	50	50
额定 工作 电流 Ie (A)	AC220V/230V/240 V(AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC380V/400V (AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC415V (AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC440V (AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC500V (AC-3、AC-3e)	18	22	22
	AC660V/ 690V(AC-3、AC-3e)	18	22	22
	AC220V/230V (AC-4)	20.9	26.7	26.7
	AC380V/400V (AC-4)	20.9	26.7	26.7
	AC660V/690V(AC-4)	4.4	7.5	8.9
	220V/230V；380V/400V (AC-1)	40	50	50

型号解释：

TG C 3 - □□ □□ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)企业特征代号
(2)交流接触器
(3)设计序号
(4)AC-3 使用类别下 400V/415V 时的额定工作电流值，即 25：25A；32：32A；38：38A
(5)内置辅助触头种类和对数(可省略不写)，即 11：1NO+1NC；20：2NO；02：2NC
(6)常规：省略不写；特殊功能：“N”代表可逆接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司