



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308653084

**认证委托人名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
圆筒形帽熔断器

熔断体:RT18-125/□, 熔断体的额定电压: AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V; 熔断体的额定电流: 1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A(AC1140V/AC800V)、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A(AC500V/AC690V) 额定分断能力:(AC1140V/AC800V)/100kA;AC500V/120kA;690V/50kA; 分断范围和使用类别:gG; 熔断器支持件:RT18-125□L/□, 熔断器支持件的额定电压: AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V; 熔断器支持件的额定电流:125A; 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp:6kV; 极数:1P,2P,3P,4P;见附页

**产品标准和技术要求**  
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 04 日 有效期至: 2029 年 07 月 04 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 05 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653084

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 型号解释：

### 熔断体型号解释：

RT   18   -   125   /   □   □  
②            ②            ③            ④   ⑤

- ⑥ RT：圆筒形帽熔断器
- ⑦ 18：设计代号
- ⑧ 125：最大额定电流
- ⑨ □：熔体电流
- ⑩ □：额定电压：AC500V/AC690V，AC800V/AC1140V

### 熔断器支持件型号解释：

RT   18   -   125   □   L   /   □  
②            ②            ③            ④   ⑤            ⑥

- ⑦ RT：圆筒形帽熔断器
- ⑧ 18：设计代号
- ⑨ 125：额定电流
- ⑩ □：X为带指示灯  
空白为不带指示灯
- L：带安全锁扣
- ：极数 1P、2P、3P、4P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司