



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305680403

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1NPL-1600、TGQKPL-1600、TGQGPL-1600、TGQ3L-1600; Uimp: 12kV(主体), 4kV(控制器); Ui: AC1000V(主电路), 690V(控制电路); Ith: 1600A; Ue: AC400V; Ie: 630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 使用类别: AC-33A(Ie: 630A、700A、800A); AC-33iA(Ie: 1000A、1250A), AC-33B(Ie: 1600A); Iq: 120kA(Ie: 630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A)、100kA(Ie: 1600A); Icm: 105kA, Icw: 50kA/60ms; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 10 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 22 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

