



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2025CCC0305-4749561
(任务编号)

产品名称：自动转换开关电器

型 号：TGQ1-63M/3、TGQ1-63M/4、
TGQ1-63H/3、TGQ1-63H/4

检测机构：浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）



<p>产品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ1-63M/3、TGQ1-63M/4、 TGQ1-63H/3、TGQ1-63H/4 商 标: / 样品数量: 6 台+1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-07-02、2025-08-06 完成日期: 2025-09-18</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清 经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开 发区中心大道 288 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGQ1-63M/3、TGQ1-63M/4、TGQ1-63H/3、TGQ1-63H/4;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC400V; 50Hz;


Ie: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

使用类别: AC-33iB;

Icn: 6kA (TGQ1-63M)、10kA (TGQ1-63H);

电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; IP20;

控制回路: Ui: 400V, Uimp: 2.5kV

主检: 林吕杰 签名:  日期: 2025-09-18

审核: 朱浩然 签名:  日期: 2025-09-19

签发: 李孟 签名:  日期: 2025-09-19

浙江省高低压电器产品
质量检验中心
2025 年 09 月 19 日

示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原证书编号	2024010305686970	
	原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-A2019CCC0305-3210499
		福建省产品质量检验研究院	17001-A2018CCC0305-2905959 17001-A2017CCC0305-2738467
02501-17DQ2512			

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效

变更信息附件

变更信息	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
触头转换时间变更	0.49s±30%	0.49s±20%
安全件证书升级	浙江天正电气股份有限公司 2015010307761548	浙江天正电气股份有限公司 2024010307690403
	上海微尔电机有限公司 2011010401512281	上海微尔电机有限公司 CQC2011010401512281